

NSW SMOKE ALARM LEGISLATION

Fact Sheet 11A – Community Risk Management. Revised 25/11/2005 - Polish

- NSW FIRE BRIGADES
- NSW RURAL FIRE SERVICE
- ACT FIRE BRIGADE
- ACT RURAL FIRE SERVICE

FAKT

Z dniem 01 maja 2006 r., wszyscy mieszkańcy NSW mają obowiązek posiadania przynajmniej jednego działającego czujnika dymu w swoich domach. Dotyczy to również posesji czynszowych, domów prywatnych oraz mieszkań przejściowych.

Oto stanowisko Straży Pożarnej NSW na temat czujników dymu:

- ☐ Wszystkie czujniki dymu w domach mieszkalnych na terenie NSW muszą spełniać wymogi standardów **AS3786** lub **AS 12239**
- ☐ Czujniki dymu powinny być instalowane zgodnie z instrukcjami producenta i umieszczane zgodnie z Australijskim Kodeksem Budowlanym oraz instrukcjami producenta
- ☐ Zaleca się stosowanie czujników dymu zasilanych z sieci elektrycznej, gdyż czujniki zasilane wyłącznie z baterii o mocy 9 V działają tylko wtedy, gdy są odpowiednio zainstalowane i regularnie wymieniane
- ☐ Czujniki w posesjach pojedynczych (w budynkach Klasy 1) powinny być umieszczone na zewnątrz pomieszczeń przeznaczonych do spania oraz we wszystkich przejściach pomiędzy pomieszczeniami przeznaczonymi do spania i wyjściami na zewnątrz
- ☐ Czujniki w posesjach składających się z 2 lub więcej osobnych mieszkań, na przykład bliźniaków, powinny być umieszczone na zewnątrz pomieszczeń przeznaczonych do spania oraz we wszystkich przejściach pomiędzy pomieszczeniami przeznaczonymi do spania i wyjściami na wspólne korytarze
- ☐ Czujniki w posesjach wielopiętrowych, poza powyższymi wymogami, powinny znajdować się w przejściu pomiędzy wszystkimi piętrami budynku wielopiętrowego
- ☐ Czujniki dymu powinny być umocowane w miejscach z dala od urządzeń klimatyzacyjnych, pieców grzewczych, wiatraków oraz innych urządzeń regulujących temperaturę
- ☐ Jeśli jest to możliwe, mieszkańcy powinni instalować fotoelektryczne oraz jonizacyjne czujniki dymne
- ☐ Właściciele budynków i właściciele domów czynszowych odpowiedzialni są za instalację czujników
- ☐ Czujniki dymu o napięciu 240 V muszą być instalowane przez fachowych elektryków, a czujniki wyposażone w baterie o 9 V napięciu mogą być instalowane przez inne kompetentne osoby, niekoniecznie elektryków
- ☐ Czujniki dymu na baterie mogą być używane w lokalach, gdzie zasilanie 240 V jest niedostępne lub w miejscach, gdzie nie jest możliwe zainstalowanie stałych czujników (np. w namiotach, na łodziach i w przyczepach kempingowych)
- ☐ W mieszkaniach przejściowych czujniki dymu powinny być zainstalowane we wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych do spania
- ☐ Prawo przewiduje, aby właścicielom mieszkań czynszowych lub przedstawicielom właściciela wolno było wejść do wynajmowanego lokalu w celu zainstalowania czujnika dymu pod warunkiem, że lokator zostanie o tym uprzedzony co najmniej 2 dni wcześniej
- ☐ Właściciele mieszkań są odpowiedzialni za dostarczenie i instalację czujników dymnych
- ☐ Lokatorzy są odpowiedzialni za konserwację czujników dymu, w tym także za ich testowanie i czyszczenie

W CELU UZYSKANIA BLIŻSZYCH INFORMACJI, PROSIMY O SKONTAKTOWANIE SIĘ Z MIEJSCOWYM ODDZIAŁEM STRAŻY POŻARNEJ LUB OŚRODKIEM KONTROLI PRZECIWPOŻAROWEJ

lub w Internecie: www.fire.nsw.gov.au www.rfs.nsw.gov.au

W NAGŁYCH WYPADKACH DZWOŃ POD NUMER 000